



Zweigstelle 0300 – Pilsen

# BESCHEINIGUNG

Nr. 030 – 055442

der Produkteigenschaften

**Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft:**

**DIN 51130** Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft. Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr, Begehungsverfahren – Schiefe Ebene

**BGR 181** Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr

**Erzeugnis:** Gitterrost aus Stahl verzinkt,  
PRE-030X2-0500xTS:1200-30/10

**Erzeuger:** MEA Metal Applications, s. r. o., 318 00 Plzeň, Domažlická 180,  
Tschechische Republik

**Auftrag Nr.:** Z 030170285

**Feststellung:**

Samples	Neigungs winkel	Klassifizierung
PRE-030X2-0500xTS:1200-30/10	22,2°	R11 V10

Das Zertifikat wird auf der Grundlage der Ergebnisse der Tests in dem Bericht erwähnt ausgegeben Nr. 030-055438.

Anzahl der Seiten der Bescheinigung: 1

Diese Bescheinigung ist gültig bis: **30. September 2020**

Die Bescheinigung kann rückgängig gemacht werden, falls die Nichteinhaltung der bescheinigten Parameter der Produkteigenschaften festgestellt wird.

Pilsen, den 1. September 2017



Stempel von TZUS – Zweigstelle Pilsen

**Ing. Alexander Trinner**  
Direktor der Zweigstelle

**Erklärung:** Ohne schriftliche Genehmigung von TZUS darf diese Bescheinigung anders als im ganzen nicht reproduziert werden.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Pobočka 0300 - Plzeň,  
☎: 377 243 331, ☎: 377 430 345, Fax: +420 377 430 347, Internat.: +420 377 244 158,  
Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, ú.č.: 1501-931/0100

Zahradní 15, 326 00 Plzeň, Česká republika  
✉ e-mail: kotorova@tzus.cz, www.tzus.cz  
IČO: 000 15679 DIČ/VAT: CZ00015679